

ПРЕДПИСАНИЕ № 169 п-28-2018

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«21» сентября 2018г.

ст. Каневская

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению № 458 р-28-2018 от 23.08.2018г муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 муниципального образования Каневской район. Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Школьная, 49 свидетельство о государственной регистрации 1022303979026, выявлены нарушения санитарного законодательства: в ходе проверки проведены замеры искусственной освещенности в учебных кабинетах (измерения проводились люксметром-пульсметром «Аргус-07» зав.№319, свидетельство о поверке №09-07-716, действительно до 28.06.2019), так параметры искусственной освещенности в учебном кабинете № 2 составили 233лк при норме 300-500лк.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены

Срок
устранения
нарушений

1. Искусственное освещения в учебном кабинете №2 привести в соответствие с требованиями п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

01.02. 2019г.

2. Принять к неукоснительному соблюдению требования ст. 24, ст.39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

3. О выполнении настоящего предписания прошу уведомить письменно начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах С.Н. Сидорского по адресу ст.Каневская, ул.Герцена,82 в срок **до «01» февраля 2019 г.**

4. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ СОШ №11, в лице законного представителя.

5. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленным действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт

Береза Наталья Юрьевна

Предписание получил: директор МБОУ СОШ № 11 Баранова Ирина Николаевна 21.09.2018г